

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Мичуринск

06.07.2015 года

Заместитель прокурора города Мичуринска советник юстиции Сергеев А.К., рассмотрев материалы проверки по заявлению Поповой И.Ю.,

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой города Мичуринска проведена проверка по заявлению Поповой И.Ю. о ненадлежащем качестве питьевой воды в доме №14 по ул. Лермонтова города Мичуринска.

В соответствии со ст.ст. 18 – 19 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее по тексту - СанПиН 2.1.4.1074-01).

Так, согласно п.п. 3.4, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2).

В соответствии с таблицей 2 концентрации железа в питьевой воде должна составлять с учётом погрешности не более 0,38 мг/л.

В нарушение указанных требований федерального законодательства отмечается превышение гигиенических норм по концентрации железа в пробе воды из крана холодного водоснабжения в квартире №47 дома №14 по ул. Лермонтова города Мичуринска – фактически концентрация железа составляет 0,4 мг/л.

В то же время по концентрации железа вода из крана холодного водоснабжения в точке ввода водопровода из уличной сети в дом №14 по ул. Лермонтова города Мичуринска (в подвале) соответствует гигиеническим нормам – фактически она составляет 0,26 мг/л, при норме с учётом погрешности не более 0,35 мг/л. что отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В результате несоблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства нарушены права жильцов указанного дома на обеспечение качества питьевой воды, что недопустимо.

Ответственным за обеспечение надлежащего качества питьевой воды является начальник участка ООО «Наш дом» Носов М.Н.

Таким образом, в действиях начальника участка ООО «Наш дом» Носова М.Н. содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 25 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» ст. ст. 25.11, 23.13 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении начальника участка ООО «Наш дом» Носова Михаила Николаевича, 12.05.1961 г.р., уроженца города Мичуринска Тамбовской области,

2. Дело об административном правонарушении направить на рассмотрение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

3. Сведения о получателе штрафа:

УФК по Тамбовской области (Прокуратура Тамбовской области)

л/с 04641421570,

ИИН 6831010898

КПП 683101001

р/с № 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов


БИК 046850001,

КБК 41511690040046000140,

ОКТМО 68715000

Заместитель прокурора г. Мичуринска

советник юстиции



А.К. Сергеев

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, разъяснены, копию постановления получил

Объяснение: